

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
"BARBU CĂTĂRGIU" AL JUDEȚULUI IALOMIȚA

NESECRET  
Nr. 32093/1  
Din 10.04.2025  
Exemplar unic



|                            |         |
|----------------------------|---------|
| JUDEȚUL IALOMIȚA           |         |
| Primăria Comunei MILOȘEȘTI |         |
| INTRARE Nr.                | 1845    |
| 20 15 Luna 04              | Ziua 10 |

Către,

PRIMĂRIA MILOȘEȘTI  
DOAMNEI/DOMNULUI PRIMAR

Stimată/stimate doamnă/domnule primar,

În contextul manifestărilor religioase ce se vor organiza cu prilejul Sărbătorilor Pascale, vă transmit alăturat **măsurile minime de prevenire a incendiilor care trebuie respectate pe timpul sărbătorilor, în scopul afișării lor la punctele de informare preventivă constituite la nivelul unității administrativ-teritoriale.**

De asemenea, vă rog să dispuneți angrenarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență în acțiuni preventive și pentru asigurarea măsurilor aferente desfășurării în siguranță a activităților organizate la nivel local.

Cu deosebită stimă,

P/ INSPECTOR ȘEF  
PRIM ADJUNCT INSPECTOR ȘEF  
Colonel

LICĂ FLORIAN



NESECRET

1/1

Se transmite prin e-mail.  
NESECRET



## MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE EXPLOATĂRII CONSTRUCȚIILOR ȘI AMENAJĂRILOR DIN DOMENIUL CULTELOR

Regulile ce trebuie respectate în scopul prevenirii incendiilor pe timpul desfășurării manifestărilor religioase și modul de comportare pe timpul izbucnirii unui incendiu sunt următoarele :

- limitarea accesului enoriașilor în lăcașul de cult peste capacitatea maximă admisă, în scopul asigurării unei evacuări fluente și în siguranță;
- se va urmări, prin modul de parcare al autovehiculelor în imediata vecinătate a lăcașurilor de cult, să nu se blocheze ori îngusteze gările de acces necesare pentru autospecialele de intervenție, în cazul producerii unui incendiu;
- confecționarea unor dispozitive metalice pentru depunerea lumânărilor aprinse și amplasarea acestora la distanțe corespunzătoare față de elementele combustibile din apropiere;
- stingerca lumânărilor la terminarea slujbelor și depunerea lor în afara bisericii, în locuri special amenajate;
- supravegherea permanentă, de către o persoană special desemnată, a sobelor sau a altor mijloace de încălzire pe toată durata funcționării lor;
- interzicerea depozitării/amplasării vaselor cu lichide combustibile, materialelor combustibile, pieselor de mobilier în poduri, balcoane sau pe căile de acces și evacuare;
- construcțiile de cult vor fi prevăzute cu instalații de protecție împotriva trăsnetului, realizate conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare;
- verificarea periodică, de către personal calificat și autorizat, a instalațiilor electrice și de paratrăsnet, precum și a coșurilor de evacuare a fumului;
- dotarea lăcașurilor de cult cu mijloace de detectare, semnalizare și stingeră a incendiilor și menținerea acestora în stare de funcționare;
- dotarea construcțiilor cu instalații de iluminat de siguranță pentru evacuare precum și marcarea vizibilă a căilor de evacuare; stabilirea modului de evacuare a enoriașilor în caz de pericol, pentru evitarea producerii panicii și accidentelor în rândul acestora;
- în funcție de numărul de utilizatori maximum admis, construcțiile de cult vor fi prevăzute cu minimum două căi de acces și evacuare, distincte;

- ușile montate pe căile de acces și evacuare vor avea sensul de deschidere spre exteriorul clădirii, se vor prevedea dispozitive/sisteme, care pe timpul desfășurării slujbelor, să asigure blocarea ușilor în poziția „DESCHIS”
- pe căile de evacuare nu se vor amplasa uși false, draperii, perdele, care pot deruta persoanele pe timpul evacuării;
- la terminarea slujbelor, se va efectua un control amănunțit al tuturor spațiilor în vederea depistării unor potențiale surse generatoare de incendii (lumânări aprinse, resturi de chibrituri, aparate sau consumatori electricei sub tensiune etc.);
- nu se admite construirea de anexe permanente sau provizorii (magazii, șoproane, chioșcuri etc.) lângă clădirile de cult, fără asigurarea distanțelor de siguranță;
- clădirile executate din materiale combustibile se vor termoproteja, conform prevederilor normelor tehnice în vigoare;
- depozitarea combustibililor solizi (lemn, cărbuni) și a ambalajelor nu se va face la o distanță mai mică de 20 de m față de clădirile care au destinația de lăcaș de cult;
- cablurile, conductoarele, aparatele electrice (întrerupătoare, comutatoare, prize, corpuri de iluminat etc.) nu se vor poza direct pe materialele de construcție combustibile;
- în tablourile de distribuție a energiei electrice se vor utiliza numai siguranțe calibrate (standardizate);
- nu se vor depozita/amplasa materiale combustibile sub sau în imediata apropiere a tablourilor de distribuție a energiei electrice;
- nu se vor efectua improvizajii ale circuitelor electrice;
- nu se vor conecta consumatori electricei care au un consum mai mare decât puterea instalată a circuitelor electrice de alimentare;
- la terminarea slujbelor, se vor deconecta de la rețeaua de alimentare cu energie electrică toți consumatorii.

În cazul producției unor evenimente negative, se va apela prin numărul de urgență 112 Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași, prilej cu care se vor furniza cât mai multe date și informații despre eveniment.

ÎNTOCMIT

Iași, 14.04.2023



## Măsuri de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul Sfințelor Sărbători de Paște

### Principalele lăcașurile de cult:

Desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situația în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioșilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul de cult.

În situația desfășurării slujbelor religioase în interiorul lăcașurilor de cult, se vor menține fixate în poziție deschisă ușile de acces/evacuare în/din biserică și se vor îndepărta/elimina covorele/mochetele și mobilierul (scaune, bănci) din zonă centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase.

În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente și prezintă un risc foarte mare de incendiu.

Evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare și interzicerea desfășurării lor în obiective în care sunt amplasate schele.

Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserică și mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu.

Desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuții de supraveghere atentă pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros a activităților din interiorul bisericilor și de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (ex. stingătoare de incendiu) și instruirea temeinică a acestora de către slujitorii bisericii.

Instruirea, de către preoți, a participanților la slujbe asupra necesității păstrării calmului și evacuării în ordine a lăcașului de cult în cazul producerii unui incendiu.

Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor și a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gubarnitele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu.

Privind spațiile de cazare și colecțiile muzeale:

Instruirea, de către factorii de conducere și administratorii așezămintelor mănăstirești, a persoanelor cazate în spațiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate și privind modul corect de acționare în situația producerii unor evenimente.

Asigurarea permanentă a supravegherii atente a spațiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcașurile de cult, colecțiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară și atelierelor de restaurare, pentru eliminarea posibilității de sustragere a unor obiecte de valoare/de cult și, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracțiuni.

Privind utilizarea lumânărilor și a focului deschis:

Instruirea, de către preoți, a participanților la slujbele religioase de Sfântă Învierē, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier, covoare sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii și, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze).

Interzicerea utilizării focului deschis pentru igonizarea terenurilor și a curșilor lăcașurilor de cult, precum și a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activități se deslășoară, de regulă, premergător Sfințelor Sărbători de Paște.

ÎNTOCMIT  
Col

Iaroc/Masilică